



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

юридический адрес: 107031, Москва, ул. Рождественка, д.5 7; почтовый адрес:
156961, Кострома, ул. Красноармейская, д. 8
телефон: (4942)39-65-44, Факс: (4942)35-04-33;
E-mail: kostroma@cntr.gosnadzor.ru, <http://www.cntr.gosnadzor.ru>

**ПРЕДПИСАНИЕ № 6.1-0113пл-П/0056К-2017
об устранении выявленных нарушений**

г. Кострома, ул. Красноармейская, д. 8
(место составления акта)

“ 31 ” марта 2017г.
(дата составления акта)

Выдано Областному государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Костромской торгово-экономический колледж» ОГРН 1034408616560, ИНН 4443022610, по результатам проведения плановой выездной проверки соблюдения юридическим лицом в процессе осуществления деятельности обязательных требований нормативных правовых актов Российской Федерации в области энергетики, соблюдения собственниками нежилых зданий, строений, сооружений в процессе их эксплуатации требований энергетической эффективности, предусмотренных законодательством РФ, действующими нормами и правилами.

На основании ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» Областному государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Костромской торгово-экономический колледж» предписывается устранить следующие нарушения:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативно-правовых актов, инструкций, правил и номера статей (пунктов), требования которых нарушены	Срок устранения нарушения
1	Приказом руководителя назначен заместитель ответственного за электрохозяйство не из числа руководителей и специалистов	ПТЭЭП, п. 1.2.3	30.06.2017
2	Не назначен ответственный за проведение периодических проверок переносных и передвижных электроприёмников, вспомогательного оборудования к ним	ПТЭЭП, п. 3.5.10	30.06.2017

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативно-правовых актов, инструкций, правил и номера статей (пунктов), требования которых нарушены	Срок устранения нарушения
3	Отсутствуют календарные графики проверки знаний электротехнического персонала	ПТЭЭП. п. 1.4.27	30.06.2017
4	Отсутствуют списки лиц, имеющих право выполнения оперативных переключений	ПТЭЭП. п. 1.8.2	30.06.2017
5	Отсутствуют списки лиц, имеющих право ведения оперативных переговоров с энергоснабжающей организацией	ПТЭЭП. п. 1.8.2	30.06.2017
6	Отсутствуют списки лиц, имеющих право единоличного осмотра электроустановок	ПТЭЭП. п. 1.8.2	30.06.2017
7	Отсутствует график (план ППР) ремонтов сети электрического освещения	ПТЭЭП. п. 2.12.12	30.06.2017
8	Отсутствует журнал учета электрооборудования	ПТЭЭП. п. 1.8.2	30.06.2017
9	Электротехнический персонал не укомплектован испытанным инструментом	ПТЭЭП. п. 1.7.3	30.06.2017
10	Не проводится техническое освидетельствование технологических систем и электрооборудования	ПТЭЭП. п. 1.6.7	30.06.2017
11	Отсутствует комиссия для проведения технического освидетельствования технологических систем и электрооборудования	ПТЭЭП. п. 1.6.7	30.06.2017
12	Отсутствует паспорта заземляющих устройств	ПТЭЭП. п. 2.7.15	30.06.2017
13	Не проводятся визуальные осмотры видимых частей всех заземляющих устройств	ПТЭЭП. п. 2.7.9	30.06.2017
14	Открыто проложенные заземляющие проводники не предохранены от коррозии и не окрашены в черный цвет в помещении электрощитовой учебного корпуса	ПТЭЭП. п. 2.7.7	30.06.2017
15	Не снабжен биркой открыто проложенный кабель (ввод 1) в помещении электрощитовой учебного корпуса	ПТЭЭП. п. 2.4.5	30.06.2017
16	Не снабжен биркой открыто проложенный кабель (ввод 2) в помещении электрощитовой учебного корпуса	ПТЭЭП. п. 2.4.5	30.06.2017
17	На внутренней стороне двери электрощита ПР-№1 не выполнены надписи, указывающие назначение присоединений в помещении электрощитовой учебного корпуса	ПТЭЭП. п. 2.2.20	30.06.2017

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативно-правовых актов, инструкций, правил и номера статей (пунктов), требования которых нарушены	Срок устранения нарушения
18	На внутренней стороне двери электрощита ПР-№2 не выполнены надписи, указывающие назначение присоединений в помещении электрощитовой учебного корпуса	ПТЭЭП. п. 2.2.20	30.06.2017
19	На внутренней стороне двери электрощита ЯЧ-№3 не выполнены надписи, указывающие назначение присоединений в помещении электрощитовой учебного корпуса	ПТЭЭП. п. 2.2.20	30.06.2017
20	Открыто проложенные заземляющие проводники не предохранены от коррозии и не окрашены в черный цвет в помещении пищеблока	ПТЭЭП. п. 2.7.7	30.06.2017
21	На внутренней стороне двери электрощита ВРУ-2 в корпусе электро-механических мастерских не выполнены надписи, указывающие назначение присоединений	ПТЭЭП. п. 2.2.20	30.06.2017
22	Не указан номинальный ток плавких вставок электрощита ВРУ-2 в корпусе электро-механических мастерских	ПТЭЭП. п. 2.2.20	30.06.2017
23	Отсутствуют надписи положения рукоятки рубильника «эл. сила» электрощита ВРУ-2 в корпусе электро-механических мастерских	ПТЭЭП. п.п. 2.2.14, 2.2.15	30.06.2017
24	Отсутствуют надписи положения рукоятки рубильника «эл. осв.» электрощита ВРУ-2 в корпусе электро-механических мастерских	ПТЭЭП. п.п. 2.2.14, 2.2.15	30.06.2017
25	Демонтировать неиспользуемое электрооборудование (трансформаторы тока) в помещении электрощитовой общежития	ПТЭЭП. п. 1.2.2	30.06.2017
26	Отсутствует программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на текущий год	Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ч. 1 ст. 25	30.06.2017
27	На внутренней стороне двери электрощита учета в помещении электрощитовой общежития не выполнены надписи, указывающие назначение присоединений	ПТЭЭП. п. 2.2.20	30.06.2017

Предложенные мероприятия являются обязательными. В случае несогласия с предложенными мероприятиями или сроками их выполнения Вы имеете право в течение 15-дневного срока с даты получения настоящего предписания в письменной форме представить в Центральное управление Ростехнадзора возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение в срок настоящего предписания законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность, предусмотренная ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О выполнении настоящего предписания в срок до 30.06.2017 уведомить Центральное управление Ростехнадзора.

Предписание выдал (выдали):

Главный государственный инспектор отдела
государственного энергетического надзора
по Ярославской и Костромской области
Центрального управления Ростехнадзора




И.Ю. Рыбаков
(подпись проверяющего)

С предписанием ознакомлен, один экземпляр для исполнения получил:

Перминова Валентина Васильевна, директор ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж» (Приказ Федерального агентства по образованию «О назначении В.В. Перминовой директором колледжа» от 12.08.2008 № 12-01-03/86)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица)

“ 31 ” марта 20 17г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)